



**O F I C I O**

S/REF

N/REF C/CP-716/2016-AV (ALBERCA-INY/AYE)

**ASUNTO:**

**Resolución del expediente C/CP-716/2016-AV (ALBERCA) de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas con destino a abastecimiento, en el término municipal de Piedrahíta (Ávila)**

**I. ANTECEDENTES DE HECHO.**

1.- EL AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHITA (P0518600B), representado por D. FEDERICO MARTÍN BLANCO, solicitó con fecha 29 de abril de 2016, una concesión de aguas públicas, procedentes del cauce del arroyo Piñuelas o Toriles (DU-623) y de la masa de agua subterránea "Gredos" (DU-400060), mediante una toma ubicada en el citado arroyo y un sondeo situado junto a la E. T. A. P., con destino a abastecimiento, en el término municipal de Piedrahíta (Ávila), incoándose el expediente de referencia C/CP-716/2016-AV (ALBERCA-INY).

Con la misma fecha, D. Federico Martín Blanco, como representante de la Mancomunidad de Aguas Malpartida de Corneja-Piedrahíta, solicitó una concesión de aguas subterráneas con destino a abastecimiento de los municipios de Piedrahíta y Malpartida de Corneja, incoándose el expediente de referencia CP-715/2016-AV (ALBERCA-INY), y que se encuentra actualmente en tramitación. Las aguas se prevén captar a partir de un sondeo ubicado en el término municipal de Malpartida de Corneja (Ávila).

En la documentación aportada a este Organismo, se justifican unas necesidades para el abastecimiento de Piedrahíta de 504.901 m<sup>3</sup>/año, siendo cubiertas, según la solicitud, en un 80 % a partir de aguas procedentes del sondeo ubicado en el término municipal de Malpartida de Corneja, y en un 20 % a partir de las captaciones del presente expediente: la captación del arroyo Toriles y el sondeo situado junto a la E. T. A. P. de Piedrahíta.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Posteriormente, durante la tramitación, el peticionario realiza una distribución diferente del volumen necesario para el abastecimiento de la población de Piedrahíta, repartiendo los citados 504.901 m<sup>3</sup>/año entre:

- 155.924 m<sup>3</sup>/año, a extraer desde la captación del expediente expediente de referencia CP-715/2016-AV (ALBERCA-INY), ubicada en el término municipal de Malpartida de Corneja.
- 345.477 m<sup>3</sup>/año, a derivar de la toma de aguas superficiales del arroyo Toriles.
- 3.500 m<sup>3</sup>/año, a partir del sondeo situado junto a la E.T.A.P. de Piedrahíta.

## 2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

## 3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 504.901 m<sup>3</sup> con destino a abastecimiento de la población del municipio de Piedrahíta (1.990 habitantes residentes actuales, 1.021 correspondientes a nuevos planes urbanísticos y 3.594 habitantes de manera estacional) y del municipio de Malpartida de Corneja (113 habitantes residentes, llegando a 556 habitantes de manera estacional), de los cuales 155.924 m<sup>3</sup>/año se pretenden extraer desde la captación ubicada en el término municipal de Malpartida de Corneja, relativa al expediente de referencia CP-715/2016-AV (ALBERCA-INY), en el que se incluyen ambos municipios.

La captación de las aguas del presente expediente se destinará únicamente al abastecimiento del término municipal de Piedrahíta y se realizará mediante dos tomas:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- Captación 1: Toma del cauce del arroyo Toriles, en el punto de coordenadas U.T.M – ETRS89 Huso 30, (X = 304393, Y = 4479466) en el término municipal de Santiago del Collado (Ávila). Se realiza mediante un azud de 14 m de longitud de coronación y 2,8 m de altura sobre el cauce. En su parte central se encuentra una escotadura de 6 m de longitud. La altura al labio de la escotadura sobre el cauce es de 2,30 m. En el estribo izquierdo del azud se sitúa una arqueta de captación, de la que parte una tubería de PVC de 160 mm de diámetro, conduciendo las aguas por gravedad hasta la E.T.A.P.

- Captación 2: sondeo situado junto a la E.T.A.P. en el punto de coordenadas U.T.M – ETRS89 Huso 30 (X = 303713, Y = 4479959), en la parcela 5104 del polígono 11 del término municipal de Piedrahita (Ávila), de 100 m de profundidad y 200 mm de diámetro de entubado, que dispone de un grupo electrobomba sumergible con una potencia de 4 CV.

#### 4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 1 de septiembre de 2017 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, “...siempre y cuando se tenga en consideración las indicaciones realizadas en el presente informe o adopte como valores máximos los que aquí se proponen y, en particular, justifique adecuadamente el caudal y volumen solicitado o adopte como valores máximos los que aquí se proponen...”, recogiendo un volumen máximo anual de 400.516,40 m<sup>3</sup>, y “...se remita a esta Oficina de Planificación Hidrológica memoria y planos de las características de la captación 10089902 y del azud de los Toriles para su caracterización en el sistema de información geográfico Mírame-IDEDuero de este Organismo de cuenca”.

#### 5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 21 de diciembre de 2016 se solicita informe a la Delegación Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León, recibándose en sentido favorable en fecha 10 de marzo de 2017.

- Con fecha 21 de diciembre de 2016 se solicita informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Ávila de la Junta de Castilla y León, recibándose en sentido favorable en fecha 10 de marzo de 2017.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





#### 6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Agente Medioambiental del Servicio de Policía de Aguas, con fecha 7 de febrero de 2017, pudo comprobarse que las obras de captación se encontraban ejecutadas, coincidiendo sus características y ubicación con la documentación técnica aportada para la tramitación del expediente.

#### 7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, de fecha 23 de enero de 2017, y fijado también en el lugar acostumbrado en los ayuntamientos de Piedrahíta y Santiago del Collado, según certificados de los mismos de fechas 28 de febrero y 8 de marzo de 2017, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

Por otra parte, y de forma previa al trámite de información pública, tiene entrada en este Organismo de cuenca con fecha 29 de septiembre de 2016, escrito de D. Narciso Elena Peñas, de la Comunidad de Regantes de Piedrahíta-Pesquera, oponiéndose a la captación de aguas superficiales del arroyo Piñuelas o Toriles, solicitando que se les considere como interesados en el presente expediente concesional.

Con fecha 19 de octubre de 2016, se puso en conocimiento del Ayuntamiento de Piedrahíta el contenido del escrito de alegaciones, recibándose la respuesta que obra en el expediente, con fecha 10 de noviembre de 2016.

Posteriormente, una vez modificado el volumen solicitado para las dos captaciones del presente expediente, haciendo un total de 348.977 m<sup>3</sup>, se sometió la petición a un nuevo trámite de información pública, por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, de fecha 28 de febrero de 2018 y fijado también en el lugar acostumbrado en los ayuntamientos de Piedrahíta y Santiago del Collado, según certificados de los mismos de fechas 2 y 17 de abril de 2018, respectivamente, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las circunstancias previstas en el art. 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 22 de mayo de 2018, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas superficiales.

10.- Trámite de audiencia:

Efectuado trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se ha presentado escrito de alegaciones por D. Narciso Elena Peña, en representación de la Comunidad de Regantes de Piedrahíta y Pesquera, oponiéndose nuevamente al otorgamiento de la concesión solicitada, realizando varias manifestaciones.

Con respecto a los nuevos aspectos señalados en el citado escrito, con fecha 30 de abril de 2019, se emitió Informe Técnico complementario valorando su contenido y en el que finalmente la instructora del expediente se reitera en la propuesta realizada con fecha 22 de mayo de 2018, de otorgar la concesión solicitada.

11.- Informe de la Abogacía del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el art. 114 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se ha remitido el expediente a la Abogacía del Estado, con fecha 27 de mayo de 2019 al objeto de recabar el preceptivo informe.

Con fecha 20 de septiembre de 2019, se informó favorablemente por la Abogacía del Estado a la propuesta realizada por esta Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## 12.- Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 14 de julio de 2020.

## II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las características y en las condiciones que se indican.

**VISTOS** los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO:**

---

**OTORGAR** al AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHITA (P0518600B), la presente **concesión de aguas públicas**, procedentes del Arroyo Piñuelas o Toriles y de la Masa de agua subterránea "Gredos" (DU-400060), con un volumen máximo anual de 276.828,55 m<sup>3</sup>, un caudal máximo instantáneo de 10,10 l/s, y un caudal medio equivalente de 8,77 l/s, en el término municipal de Piedrahíta (Ávila), con destino a abastecimiento de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

---

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## 1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

**TITULAR:** AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHITA

**N. I. F.:** (P0518600B)

**TIPO DE USO:** Abastecimiento (1.990 habitantes residentes actuales, 1.021 correspondientes a nuevos planes urbanísticos y 3.594 habitantes de manera estacional)

**USO CONSUNTIVO:** Sí

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 276.828,55

**VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m<sup>3</sup>):**

Mes	Abastecimiento
Oct	18.064,30
Nov	17.481,57
Dic	18.064,30
Ene	18.064,30
Feb	21.236,04
Mar	18.064,30
Abr	22.752,90
May	18.064,30
Jun	27.914,78
Jul	39.626,26
Ago	39.626,26
Sep	27.914,78

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 10,10

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 8,77

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**PROCEDENCIA DE LAS AGUAS:** arroyo Piñuelas o Toriles (DU-623) y de la masa de agua subterránea “Gredos” (DU-400060)

**PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:** 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución de Concesión Administrativa.

**OBSERVACIÓN:** Esta concesión cubre únicamente parte de las necesidades de abastecimiento de la población de Piedrahíta, siendo complementaria para este fin del aprovechamiento de referencia CP-715/2016-AV (ALBERCA-INY).

**TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO:** La presente Resolución de Concesión Administrativa

### **CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS**

**NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES:** 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS:** 1

### **CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES**

#### **CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Arroyo Piñuelas o Toriles (DU-623)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Toma del cauce del arroyo Toriles, en el punto de coordenadas U.T.M – ETRS89 Huso 30, (X = 304393, Y = 4479466) en el término municipal de Santiago del Collado (Ávila). Se realiza mediante un azud de 14 m de longitud de coronación y 2,8 m de altura sobre el cauce. En su parte central se encuentra una escotadura de 6 m de longitud. La altura al labio de la escotadura sobre el cauce es de 2,30 m. En el estribo izquierdo del azud se sitúa una arqueta de captación, de la que parte una tubería de PVC de 160 mm de diámetro, conduciendo las aguas por gravedad hasta la E.T.A.P.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Santiago del Collado

**PROVINCIA:** Ávila

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (304393, 4479466)

**HUSO:** 30

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 274.052,15

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 10

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 8,69

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable.

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Caudalímetro electromagnético.

**CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea “Gredos” (DU-400060)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN (m):** 100

**DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm):** 200

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 4

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Piedrahíta

**PROVINCIA:** Ávila

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (303713, 4479959)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 11

**PARCELA:** 5104

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable.

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 2.776,4

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 0,10

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 0,08

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable.

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador de tipo Woltman.

**CARACTERÍSTICAS DEL USO**

**USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:** Abastecimiento

**NÚMERO DE HABITANTES:** 1.990 habitantes residentes actuales, 1.021 correspondientes a nuevos planes urbanísticos y 3.594 habitantes de manera estacional.

**LOCALIZACIÓN DEL USO:**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Piedrahíta

**PROVINCIA:** Ávila

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (302638, 4481809)

**HUSO:** 30

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:** Abastecimiento de 1.990 habitantes residentes actuales, 1.021 correspondientes a nuevos planes urbanísticos y 3.594 habitantes de manera estacional, en el término municipal de Piedrahíta (Ávila).

**DOTACIÓN (l/hab-día):** 280

**VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 276.828,55

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 10,10

**CAUDAL CONTÍNUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 8,77

## **2.CONDICIONES**

### **2.1. CONDICIONES GENERALES:**

**2.1.1.** El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

**2.1.2.** Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

**2.1.3.** El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Se adjunta libro de registro del control efectivo de caudales y anexo informativo sobre las obligaciones relativas a la llevanza del libro, al mantenimiento del sistema y a la medición, el registro y la comunicación de datos.

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

**2.1.4.** En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

**2.1.5.** El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

**2.1.6.** El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

**2.1.7.** Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.1.8.** La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

**2.1.9.** La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

**2.1.10.** La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante, la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final.

**2.1.11.** La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

**2.1.12.** El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**2.1.13.** La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

**2.1.14.** La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

**2.1.15.** La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.


**2.1.16.** El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

**2.1.17.** La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

## **2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**

**2.2.1.** La instalación del contador se realizará en el **plazo de un (1) mes**, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante.

El contador deberá tener un marcado conforme al apartado IV del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (derogada por ITC/2451/2011) o en el punto 7.1 del Anexo I de la ITC/279/2008, de 31 de enero:



En el referido plazo deberá comunicar la finalización de la instalación subiendo a la Web de esta CHD ([www.chduero.es](http://www.chduero.es)) fotografías del contador ya instalado siguiendo las siguientes instrucciones:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.





- (i) Acceda a Gestión de la cuenca y seleccione Subida información contadores volumétricos.
- (ii) Acceda a la aplicación introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

**Usuario:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

**Clave:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

- (iii) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 1 de la esfera del contador de la captación 1 en la que se observe la lectura y el marcado)
- (iv) Seleccione acceder de nuevo al menú principal
- (v) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 2 en la que se observe la ubicación del contador de la captación 1 en la tubería de impulsión)
- (vi) Cierre la sesión.

**2.2.3.** Es responsabilidad del concesionario suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria vigente (artículo 125.2 del R.D.P.H.).

**2.2.4.** No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento de agua a la población hasta que, una vez construida la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de potabilización y a la calidad del agua que se pretende suministrar.

**2.2.5.** Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones concesionales en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

**2.2.6.** Es responsabilidad del concesionario instalar en la toma las medidas de protección adecuadas y señalizarla de forma visible para su identificación como punto de captación de agua destinada a abastecimiento de la población, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.2.7.** Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el dominio público hidráulico deberán ser demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración a costa del concesionario, a menos que la autoridad competente para otorgar la concesión decida su mantenimiento. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones revertirán gratuitamente y libres de cargas y gravámenes, y en condiciones de explotación, a la Administración General del Estado o al organismo público que hubiera otorgado la concesión.

**2.2.8.** Se deberá proceder por el titular de la concesión a la instalación y adecuada conservación en el azud de un dispositivo que garantice la franqueabilidad del mismo por la ictiofauna autóctona (art. 126 bis R.D.P.H.).

**2.2.9.** Esta resolución no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el solicitante, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo Ministerio; y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (art. 115.2.k del R.D.P.H.), debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/1985 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

**2.2.10.** El responsable de la seguridad del sondeo es el propietario del terreno en que aquél se encuentra. Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de caída accidental de personas y animales en su interior, o vertido de sustancias.

En este caso deberá contar con un cerramiento adecuado a sus características que impida también la caída de piedras o desechos en su interior.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







**2.2.11.** Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder al debido y completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del RDPH.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

*Firmado electrónicamente*

Fdo.: Cristina Danés de Castro.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: MA0021RZXDGNR3RC+NLY5X3MFH1596454239 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## ANEXO

**Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE nº 128, de 27 de mayo.**

**Categoría del aprovechamiento: 2ª** (Volumen máximo anual entre 20.000 y 500.000 m<sup>3</sup>)

**Expediente: C/CP-716/2016-AV (ALBERCA-INY/AYE)**

- (i) Se adjunta libro de control en el que se realizarán las anotaciones de los volúmenes captados cada mes. Realice copias de las hojas de anotación para años sucesivos.
- (ii) En el primer trimestre de cada año natural debe subir a la web de esta CHD, O.A. ([www.chduero.es](http://www.chduero.es) → Gestión de la cuenca → Subida información contadores volumétricos) la información sobre los volúmenes captados el año natural anterior siguiendo las instrucciones que se facilitan en la aplicación y accediendo a la misma introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

**Usuario:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

**Clave:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

Si tiene problemas para subir la información o quiere hacer alguna observación, por favor diríjase al correo electrónico: [sistemasdecontrol@chduero.es](mailto:sistemasdecontrol@chduero.es).

- (iii) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso.
- (iv) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- (v) El mantenimiento del sistema de medición se ha de realizar conforme a la legislación vigente relativa al control metrológico y a las instrucciones técnicas del fabricante.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: MA0021RZXDGNR3RC+NLY5X3MFH1596454239 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





(vi) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, Anexo III Apartado 4:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de estos contadores es de doce años, pudiendo ser ampliada según se establece en los puntos 3 y 4.

Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica, estando prohibida su reparación o modificación.

(vii) En caso de avería, el contador deberá ser sustituido, previa autorización de esta CHD, O.A.

(viii) Con independencia de las anteriores obligaciones, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite esta CHD, O.A. sobre las mediciones practicadas.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 06/08/2020 08:26:17

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>

