



O F I C I O

S/REF.

N/REF. MC/CP-1442/2015-SA (ALBERCA-INY/AYE)

ASUNTO:

Resolución del expediente de modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego, en el término municipal de Zorita de la Frontera (Salamanca)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- HERMANOS BONAL SOCIEDAD COOPERATIVA (F37303609), figura como titular por resolución de transferencia de titularidad de fecha 22 de junio de 2016 del aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “Medina del Campo” (DU-400047), de referencia CP-21853-SA, inscrito en la Sección A del Registro de Aguas por resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 20 de marzo de 1998. Tras modificarse sus características el aprovechamiento se encuentra inscrito con un volumen máximo anual de 777.840 m³ y un caudal máximo instantáneo de 233,34 l/s, con destino a riego de 129,64 ha, a partir de dos tomas, en los términos municipales de Zorita de la Frontera y Rágama, ambos de la provincia de Salamanca.

Con fecha 18 de diciembre de 2015, HERMANOS BONAL SOCIEDAD COOPERATIVA (F37303609), representada por D. URBANO BONAL BARRERA solicitó una modificación del derecho, consistente en ampliar la superficie de riego a 158,194 ha, en rotación de un total de 207,9051 ha, en nuevas parcelas, manteniendo el resto de características del aprovechamiento, incoándose el expediente de referencia MC/CP-1442/2015-SA (ALBERCA-INY).

2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 777.840 m³ con destino a riego (158,1941 ha anuales de cultivos herbáceos, en rotación de un total de 207,9051 ha). La captación de las aguas se realizará mediante dos tomas:

- Captación 1: Sondeo ya autorizado, sito en el paraje “La Redondilla” en la parcela 36 del polígono 501, del término municipal de Zorita de la Frontera (Salamanca), de 360 m de profundidad y 350 mm de diámetro de entubado, que dispone de un grupo de bombeo con una potencia de 150 CV.

VALLADOLID
Muro, 5
47071 VALLADOLID
TEL.: 983 215 400
FAX: 983 215 449

BURGOS
Av. Reyes Católicos, 22
09005 BURGOS
TEL.: 947 211 316
FAX: 947 211 349

LEÓN
Burgo Nuevo, 5
24001 LEÓN
TEL.: 987 251 812
FAX: 987 216 524

SALAMANCA
Avda. Italia, 1
37007 SALAMANCA
TEL.: 923 257 711
FAX: 923 252 567

ZAMORA
Avda. Tres Cruces,
49008 ZAMORA
TEL.: 980 512 915
FAX: 980 523 086

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 15/10/2020 15:37:30

CSV: ***** - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- Captación 2: Sondeo ya autorizado, sito en el paraje “El Pradillo” en la parcela 5017 del polígono 501, del término municipal de Zorita de la Frontera (Salamanca), de 360 m de profundidad y 350 mm de diámetro de entubado, que dispone de un grupo de bombeo con una potencia de 180 CV.

4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación Hidrográfica, con fecha 14 de diciembre de 2016 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre y cuando “se respete el código de buenas prácticas adoptado por la Junta de Castilla y León para el uso solicitado”.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 5 de septiembre de 2016 se solicita informe a la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, recibiendo en fecha 13 de diciembre de 2016, los siguientes informes:

a) Procedente del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca con fecha 19 de septiembre de 2016, indicando:

“El aprovechamiento está dentro del Sector de ZORITA DE LA FRONTERA del anteproyecto de puesta en riego de las zonas dominadas por el canal de Villoria y La Armuña, aprobado por el Ministerio de Agricultura con fecha 14 de noviembre de 1980.

(...) A la vista de lo anterior, el Área de Estructuras Agrarias de Salamanca informa favorablemente la solicitud de incremento de superficie sobre las parcelas antes mencionadas de ZORITA DE LA FRONTERA Y RÁGAMA (Salamanca).

Dicho informe queda condicionado a la realización de estos planes futuros y no supondrá ningún derecho si algún día se llevará a efecto la ejecución del anteproyecto mencionado”.

b) Informe emitido con fecha 24 de octubre de 2016 por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, indicando que debido a las características del aprovechamiento solicitado, éste debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, al afectar a una superficie mayor de 10 ha.

Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2017, se da traslado de dicho informe a la peticionaria, respondiendo con fecha 28 de febrero de 2017, que para poder realizar el estudio de impacto ambiental es necesario conocer si el aprovechamiento es compatible con el Plan Hidrológico.

Con fecha 19 de abril de 2017 se dio traslado a la sociedad peticionaria del informe Compatible emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica con fecha 14 de diciembre de 2016,

Con fecha 27 de junio de 2017 tiene entrada en este organismo de cuenca escrito del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, solicitando aclaraciones sobre si el aprovechamiento solicitado supone un incremento en la superficie de riego de más de 10 ha.

Por escrito de fecha 5 de septiembre de 2017, esta Comisaría de Aguas, comunicó al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca que se solicita un aumento de 51,39 ha de riego, por lo que debería someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.





Con fecha 4 de septiembre de 2017, se obtiene la respuesta de Hermanos Bonal, Sociedad Cooperativa, al escrito remitido con fecha 19 de abril de 2017, solicitando que se continúe con la tramitación del expediente, al encontrarse la modificación solicitada en pleno procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

Con fecha 14 de agosto de 2018 se solicita un nuevo informe a la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, adjuntando el informe emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación.

Con fecha 16 noviembre de se recibe en esta Confederación escrito de D. Urbano Bonal Barrera, en representación de la sociedad solicitante, adjuntando copia de la "ORDEN FYM/871/2018, de 25 de julio, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental, del proyecto de modificación de la concesión de aguas subterráneas con destino a riego en la finca Aldehuela, términos municipal de Zorita de la Frontera y Rágama (Salamanca) promovido por "Hermanos Bonal, Sociedad Cooperativa"

- Con fecha 2 de septiembre de 2016 se solicita informe a la Dirección Técnica, recibándose en sentido favorable con fecha 12 de septiembre de 2016.

- Con fecha 5 de septiembre de 2016 se solicita informe a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Unidad de Agricultura, recibándose en sentido favorable en fecha 8 de febrero de 2017.

- Con fecha 21 de agosto de 2020 se solicita informe al Servicio de Control y Vigilancia del D.P.H., recibándose en sentido favorable con fecha 2 de septiembre de 2020.

6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del Servicio de policía de Aguas, con fecha 22 de septiembre de 2016, pudo comprobarse que las obras de ambas tomas se encontraban ejecutadas, no existiendo ningún otro aprovechamiento a menos de 100 m del punto de ubicación de cada una de las captaciones, disponiendo ambas, de contador volumétrico instalado.

7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, de fecha 18 de noviembre de 2016, y fijado también en el lugar acostumbrado en los ayuntamientos de Rágama y de Zorita de la Frontera, según certificados de los mismos de fechas 20 y 22 de diciembre de 2016, respectivamente, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las circunstancias previstas en el art. 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 14 de septiembre de 2020 informó favorablemente de las modificaciones solicitadas.





10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Condiciones:

Notificadas al petitionerario las condiciones con arreglo a las cuales cabría autorizar la modificación de la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 25 de septiembre de 2020.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme dispone el artículo 64, del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y conforme al procedimiento establecido en los art. 143 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia de otorgamiento de la presente modificación, con las características y en las condiciones que se indican.

VISTOS los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO:**

AUTORIZAR a HERMANOS BONAL SOCIEDAD COOPERATIVA (F37303609), la presente **modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas**, procedentes de la Masa de agua subterránea "Medina del Campo" (DU-400047), con un volumen máximo anual de 777.840 m³, un caudal máximo instantáneo de 233,38 l/s, y un caudal medio equivalente de 50,01 l/s, en el término municipal de Zorita de la Frontera (Salamanca), con destino a riego de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

TITULAR: HERMANOS BONAL, SOCIEDAD COOPERATIVA

N. I. F.: F37303609

TIPO DE USO: Riego (158,1941 ha de cultivos herbáceos, en rotación anual sobre una superficie total de 207,9051 ha)

USO CONSUNTIVO: Sí

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m³): 777.840





VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m³):

Mes	Vol. Máximo Mensual (m³)
Abr	21.476
May	73.209,7
Jun	185.226,3
Jul	266.475
Ago	182.960
Sep	48.325

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 233,38

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 50,01

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Medina del Campo” (DU-400047)

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 75 años desde la Resolución de Concesión Administrativa de 20 de marzo de 1998

TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La Resolución de Concesión Administrativa de 20 de marzo de 1998. Confederación Hidrográfica del Duero; La presente Resolución de Modificación de Características de Concesión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 2

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1

PROCEDENCIA DEL AGUA: Masa de agua subterránea “Medina del Campo” (DU-400047)

TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN (m): 360





DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm): 350

POTENCIA DE LA BOMBA (CV): 180

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: La Redondilla

TÉRMINO MUNICIPAL: Zorita de la Frontera

PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y): (318127, 4542916)

HUSO: 30

POLIGONO: 501

PARCELA: 36

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m³): 405.840

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s): 121,81

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s): 26,09

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO: Contador de tipo Woltman DN 150 mm.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 2

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1

PROCEDENCIA DEL AGUA: Masa de agua subterránea “Medina del Campo” (DU-400047)

TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo

PROFUNDIDAD DE LA INSTALACIÓN (m): 360

DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm): 350

POTENCIA DE LA BOMBA (CV): 150

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:





TOPÓNIMO: El Pradillo

TÉRMINO MUNICIPAL: Zorita de la Frontera

PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y): (319294, 4543732)

HUSO: 30

POLIGONO: 501

PARCELA: 5017

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m³): 372.000

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s): 111,57

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s): 23,92

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO: Contador de tipo Woltman DN 150 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL USO

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Riego

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos

SUPERFICIE REGABLE (ha): 158,1941 ha de cultivos herbáceos, en rotación anual sobre una superficie total de 207,9051 ha

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TÉRMINOS MUNICIPALES: Zorita de la Frontera y Rágama

PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y): (318762, 4543518)

HUSO: 30





CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: Riego anual de 158,1941 ha de cultivos herbáceos, en rotación sobre una superficie total de 207,9051 ha, que corresponden a la superficie total de las siguientes parcelas, todas ellas de la provincia de Salamanca:

POLÍGONO	PARCELA	SUPERFICIE (ha)	TÉRMINO MUNICIPAL
501	36	53,8708	Zorita de la Frontera
	39	5,7932	
	40	25,4619	
	5017	3,4746	
	10035	66,4536	
	10037	13,6219	
	20037	5,5476	
	20041	2,1060	
	40035	4,4037	
501	21	2,7569	Rágama
	22	1,2458	
	5027	6,6916	
	5058	13,1902	
	5059	1,1054	
	10023	2,1719	

DOTACIÓN (m³/ha-año): 4.917

VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m³): 777.840

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 200,04

CAUDAL CONTÍNUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 50,01





2. CONDICIONES

2.1. CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

2.1.3. El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en:

- la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
- y en la Resolución de 2 de julio de 2020 de la Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. en relación a la comunicación de datos relativos a los caudales derivados y al régimen de caudales ecológicos a respetar por los titulares de aprovechamientos de aguas.

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).





2.1.7. Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.





2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. La instalación del contador se realizará en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante.

La normativa metrológica que han de cumplir los contadores válidos para un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico es la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Un contador válido en el ámbito de la metrología legal con un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico tiene que tener el marcado nacional establecido en el artículo 1.4 del anexo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y constará de la letra m con una tilde encima y de los dos últimos dígitos del año en que se aplicó:



Es admisible la instalación de contadores con un marcado conforme al apartado IV del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (derogada por ITC/2451/2011) fabricados y ensayados con anterioridad a la fecha límite de aprobación fijada al fabricante (marcado épsilon).



En el referido plazo deberá comunicar la finalización de la instalación subiendo a la Web de esta CHD (www.chduero.es) fotografías del contador ya instalado siguiendo las siguientes instrucciones:

- (i) Acceda a Gestión de la cuenca y seleccione Subida información contadores volumétricos.
- (ii) Acceda a la aplicación introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

Usuario: disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

Clave: disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

- (iii) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 1 de la esfera del contador de la captación 1 en la que se observe la lectura y el marcado)
- (iv) Seleccione acceder de nuevo al menú principal
- (v) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 2 en la que se observe la ubicación del contador de la captación 1 en la tubería de impulsión)
- (vi) Cierre la sesión.





2.2.2. Esta resolución no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el solicitante, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo Ministerio; y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (art. 115.2.k del R.D.P.H.), debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/1985 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.3. El responsable de la seguridad del sondeo es el propietario del terreno en que aquél se encuentra. Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de caída accidental de personas y animales en su interior, o vertido de sustancias.

En este caso deberá contar con un cerramiento adecuado a sus características que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

2.2.4. Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder al debido y completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del RDPH.

2.2.5. El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A. (artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.6. El titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 T.R.L.A.).

2.2.7. Si la superficie de riego amparada por esta concesión fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la Administración, la superficie concesional quedará integrada forzosamente en dicha zona regable, y el concesionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j R.D.P.H.).

2.2.8. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna (Art 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

2.2.9. El presente aprovechamiento deberá respetar el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado por la Junta de Castilla y León mediante el Decreto 40/2009 de 25 de junio.

2.2.10. La masa de agua subterránea “Medina del Campo” se encuentra en mal estado cuantitativo y podría ser declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado, de acuerdo con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuyo caso, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios de aguas subterráneas si no la hubiere y aprobará un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, quedando sometido este uso privativo de las aguas al régimen de extracciones que se establezca expresamente en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

2.2.11. En ocasiones de emergencia, podrá modificarse el volumen extraído de cada una de las dos tomas, no superando en ningún caso la suma del volumen máximo anual extraído por ambas, el volumen máximo anual de la concesión, debiendo comunicar esta situación a la Confederación Hidrográfica del Duero.





De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

Firmado electrónicamente

Fdo.: Cristina Danés de Castro.





ANEXO

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE nº 128, de 27 de mayo.

Categoría del aprovechamiento: 2ª (Volumen máximo anual entre 20.000 y 500.000 m³)

EXPTE. MC/CP-1442/2015-SA (ALBERCA-INY/AYE)

REF. LOCAL: CP-21853-SA

- (i) Se adjunta libro de control en el que se realizarán las anotaciones de los volúmenes captados cada mes. Realice copias de las hojas de anotación para años sucesivos.
- (ii) Con anterioridad al 31 de enero de cada año se subirá a la web de esta CHD, O.A. (www.chduero.es → Gestión de la cuenca → Subida información contadores volumétricos) la información los volúmenes mensuales captados el año natural anterior siguiendo las instrucciones que se facilitan en la aplicación y accediendo a la misma con el usuario y clave disponibles en la notificación de la resolución al peticionario.

Si tiene problemas para subir la información o quiere hacer alguna observación, por favor diríjase al correo electrónico: sistemasdecontrol@chduero.es.
- (iii) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso.
- (iv) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- (v) El mantenimiento del sistema de medición se ha de realizar conforme a la legislación vigente relativa al control metrológico y a las instrucciones técnicas del fabricante.
- (vi) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, Anexo III Apartado 4:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de estos contadores es de doce años, pudiendo ser ampliada según se establece en los puntos 3 y 4.

Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica, estando prohibida su reparación o modificación.

- (vii) En caso de avería, el contador deberá ser sustituido, previa autorización de esta CHD, O.A.
- (viii) Con independencia de las anteriores obligaciones, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite esta CHD, O.A. sobre las mediciones practicadas.

